

	Обеспечить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9 - 1,0 м. Нанести на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефные обозначения или предупредительные полосы об окончании марша лестницы и пандуса.		
7	Оборудовать входные двери смотровой панелью, ручками П-образной формы, нанести контрастный цвет на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014м. Оборудовать входные двери устройствами, обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд.	2020 г.	Зам. зав. по АХР
8	Нанести перед наружной лестницей на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м.	2020 г.	Зам. зав. по АХР
Пути движения внутри здания			
9	Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	2020 г.	Зам. зав. по АХР
10	Обеспечить контрастное сочетание цветов применяемого оборудования (дверь-стена-ручка)	2019 г.	Зам. зав. по АХР
11	Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	2020 г.	Зам. зав. по АХР
12	Применить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Выполнить тактильные напольные указатели перед лестницами.	2020 г.	Зам. зав. по АХР
13	На внутренних лестницах на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	2020 г.	Зам. зав. по АХР
14	Обеспечить выделение верхних и нижних ступеней маршей эвакуационных лестниц контрастным цветом или фактурой (с применением тактильных предупредительных указателей), выделение кромок ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте, или световыми лентами.	2020 г.	Зам. зав. по АХР
Зона целевого назначения здания			
12	Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха	2021 г.	Зам. зав. по АХР
Аудиовизуальные информационные системы			
13	Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофон для посетителей с дефектами слуха	2021 г.	Зам. зав. по АХР

Организационные мероприятия			
19	Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам.	2016 г.	Заведующий д/с
20	Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения с включением в должностную инструкцию сотрудников.	2016 г. 2019 г.	Заведующий д/с